

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-10-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony na Sukcesywne dostawy gazów medycznych i technicznych**
Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1

Zapewne Zamawiający żąda, zgodnie z normą PN-EN-1789:2008 (mówiąca m.in. o obowiązkowym wyposażeniu karetki w przenośny zbiornik z tlenem medycznym o pojemności min. 0,4 m³), dostaw tlenu medycznego w butlach o pojemności 2l i zawartości gazu 0,43 m³. Nadmieniamy, że w butli o pojemności 2l przy ciśnieniu napełnienia 200 bar znajduje 0,43m³ tlenu, a przy ciśnieniu 150 bar tylko 0,32m³. Prosimy o stosowne zmiany w SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Z uwagi, że Zamawiający nie posiada karetki, butle 2 l z tlenem medycznym muszą być napełniane przy ciśnieniu 150 bar.

Pytanie 2

Czy Zamawiający żąda aby przynajmniej część dostaw tlenu medycznego odbywała się w butlach aluminiowych? Butle te są o około połowę lżejsze od butli stalowych, co nie jest bez znaczenia przy transporcie tych butli, zwłaszcza przez kobiety (np. pielęgniarki) i jednoczesnym spełnianiu przepisów BHP. Koszty wydzierżawienia takich butli są takie same jak butli stalowych

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Tak. Dostawy mogą być realizowane w butlach aluminiowych.

Pytanie 3

Proszę o wprowadzenie następujących zmian w Druku Wzór Umowy:

- a) W § 4 ust 1 prosimy o zmianę z „otrzymania” na „wystawienia” lub „sprzedaży”.
- b) Prosimy o zmianę treści § 10 na „Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią dopuszczalne jest, tylko i wyłącznie, pod

warunkiem, iż Wykonawca na 30 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy cesji zawiadomi Zamawiającego na piśmie o tym fakcie”.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ocr.pl

Zamawiający