

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-11-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na „**dostawa i montaż mebli dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji**”

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy Zamawiający podając w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia głębokość mebla = 530mm miał na myśli wymiar szafki pod blatem czy wymiar blatu?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Podany wymiar 530 mm dotyczy głębokości szafki, wymiar blatu to 600 mm (szerokość).

2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie blatów o grubości 38mm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający wymaga aby nóżki w meblach były wykonane z aluminium odpornego na rdzę i miały średnicę min 50mm, co zapobiega wrzynaniu się w wykładzinę podłogową?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający wymaga aby nóżka miała minimalną średnicę 32mm i była wykonana z aluminium w kolorze takim samym co uchwyty.

4. Czy Zamawiający wymaga aby meble posiadały atest higieniczny na gotowe meble dopuszczający je do wyposażenia szpitali i gabinetów medycznych.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ocr.pl.

ZAMAWIAJĄCY