



Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. ^(A)

48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11;
Tel. 077 43 44 000, fax 077 43 44 004, e-mail ocr@ocr.pl

Jesteśmy certyfikowani według wymagań ISO 9001:2000 i ISO 14001
Posiadamy akredytację przyznaną przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pismo: PZP-225/07/2017/1

Korfantów dnia: 18.07.2018 r.

ODPOWIEDZI na pytania w sprawie SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Doposażenie serwerowni w budynku Administracja w systemy zabezpieczające i alarmowe"**

w ramach projektu "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego"

Numer projektu: RPOP.10.03.00-16-002/17

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.

Pytanie nr 1

preferowanym środkiem gaśniczym jest HFC 227ea (FM200) - podlegający stopniowemu wycofywaniu w myśl przepisów o f-gazach. Proszę o informację czy dopuszczają Państwo inne skuteczniejsze środki gaśnicze, np. aerozole gaśnicze (w załączeniu karta katalogowa oraz zdjęcia z montażu w serwerowni), które nie wymagają dozowu UDT, nadzoru f-gazów oraz pomieszczenia na butle tzw "butlowi"? Jesteśmy firmą zajmującą się profesjonalnie tylko ochroną ppoż. czy istnieje możliwość na złożenie oferty tylko na doposażenie serwerowni w instalacje gaszenia.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

preferowanym środkiem gaśniczym jest HFC 227ea (FM200) - ze względu na zmiany przepisów o f-gazach, składamy zapytanie czy dopuszczają Państwo zastosowanie innych równoważnych, skuteczniejszych środków gaśniczych, które nie wymagają dozoru UDT, nadzoru f-gazów.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem złożenia wraz ofertą opisu technicznego przyjętego rozwiązania wraz z rysunkami technicznymi.

Pytanie nr 3

odnośnie postępowania dot. znak sprawy PZP-225/07/2018 ,składamy zapytanie, czy oferent ma dostarczyć również kosztorys ofertowy zgodnie z przedstawionym przedmiarem .

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorys szczegółowy.

PREZES ZARZĄDU
Wmach
mgr inż. Wojciech Machelski