



Pismo: PZP-225/10/2018

Korfantów dnia: 06.08.2018 r.

### ODPOWIEDZI

na pytania w przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku w ramach zadania „Termomodernizacja budynku byłej pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracji dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych nr umowy RPOP 03.02.01-16-0008/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR.

1. Zwracam się z prośbą o sprecyzowanie rodzajów oraz ilości robót określonych w przedmiarze w punkcie 164 „Roboty remontowe w wymiennikowni”.

**Odpowiedź:** Proszę wycenić wszystkie roboty nie ujęte w przedmiarze a niezbędne do uruchomienia wymiennikowni w budynku łącznie z montażem nowego wymiennika.

2. Proszę o podanie, czy przeszklenie balkonu (pom.2.14) na I piętrze wchodzi w zakres opracowania (jeśli tak, to proszę podać wymiary), czy pomieszczenie to zostało zamienione na taras?

**Odpowiedź:** nie wchodzi w zakres opracowania.

3. Proszę o podanie parametrów styropianu na taras.

**Odpowiedź:** styropian PS-E o  $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$  o grubości 20 cm

SEKRETARZ KOMISJI  
dla ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH  
*Anna Klonowska*  
mgr Anna Klonowska